



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Канске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38.
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fguz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП
2463070760/246301001

Фактический адрес:
663613, Красноярский край, г. Канск, Эйдемана ул.,
д. 9,
тел. 8-391-61) 3-34-04, факс 3-34-04
E-mail:kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП
2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа
инспекции, главный врач

А.В.Быков

«14 октября» 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 7017 от 05.10.2021г.

г. Канск

№ 156 47

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) результатов лабораторных испытаний (измерений) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Канске № 7017 от 05.10.2021г., выданного главным специалистом-экспертом Барановой Т.А.

Экспертиза проводилась Бочаровой Л.А., врачом по коммунальной гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии по Красноярскому краю в городе Канске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ эксперту разъяснены. Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- 1) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 3) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21);
- 4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

- 1) протоколы исследований (испытаний), измерений от 29.09.2021 № № 11122-001, 11123-001, 11130-001; от 01.10.2021 № 11124-001, 11126-001, 11127-001, 11132-001, 11125-001, 11134-001, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU 0001.510243 от 12.05.2015.

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

Соответствует ли, исследованные показатели, указанные в протоколе лабораторных исследований, обязательным требованиям, санитарно-эпидемиологическому законодательству и техническим регламентам, действующим на территории российской Федерации, Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

ских) мероприятий?»

Являются ли значения исследованных показателей нарушением ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», нарушением гигиенических нормативов, санитарных норм, правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»? СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

К каким неблагоприятным последствиям для организма человека и здоровья жителей могут привести в представленных пробах превышенное (при обнаружении) значение исследованных показателей?

Являются ли пункты № № 1.22-1.30, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 30 сентября 2020 года № 30955, со сроком исполнения: 23 сентября 2021 года, исполненными, согласно представленным протоколам лабораторных исследований.

Общие сведения.

Проведение настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы связано при производстве по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении администрации Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, юридический адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, село Нижний Танай, улица Набережная, 3, ОГРН 1022400648918, по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании протокола осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 27 сентября 2021 г., протокола о взятии проб (образцов) от 27 сентября 2021 г., установил:

необходимость проведения экспертизы с целью контроля исполнения пунктов № № 1.22-1.30, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 30 сентября 2020 года № 30955, со сроком исполнения: 23 сентября 2021 года.

27 сентября 2021 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут для объективной оценки соблюдения требований санитарного законодательства, с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске Пузыревой Марины Видинеевны лаборанта отбора проб (образцов), проведен отбор проб питьевой воды по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Побе-

ды, 4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6, д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33; д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23.

Принимая во внимание, что для установления обстоятельств по делу об административном правонарушении и для проведения экспертизы воды, необходимы специальные познания, и руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ.

Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам).

По результатам лабораторных испытаний, проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС RU 0001.510243 от 12.05.2015 установлено, что:

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Зеленая, 6, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO_3) $54,2 \pm 6,5$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 1.2 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11124-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 23, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO_3) $265,6 \pm 31,9$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 5,9 раз, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11132-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 14, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO_3) $1,96 \pm 0,35$ (допустимый уровень не более 45), указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11134-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного

водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Таловая, ул. Кедровая, 33, по санитарно-химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $19,2 \pm 2,3$ (допустимый уровень не более 45), указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблицы 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11125-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, по санитарно-химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $263,5 \pm 31,6$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 5,8 раз, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблицы 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11126-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 41, по микробиологическим показателям: ОКБ в КОЕ100 мл обнаружено 80,3 норматив не допускается, ТКБ в КОЕ 100 мл обнаружено 80,3 норматив не допускается, что не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11127-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, 6 а, по органолептическому показателю: мутности более 5 (допустимый уровень не более 1,5), что выше нормируемого значения в 3,3 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11123-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного

водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, 6 а, по санитарно- химическому показателю: железо $2,37 \pm 0,36$ допустимый уровень не более 0,3, что выше нормируемого значения в 7,9 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.13 (556) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11123-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4,, по санитарно- химическому показателю: железо $1,40 \pm 0,21$ допустимый уровень не более 0,3, что выше нормируемого значения в 4,6 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.13 (556) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11122-001 от 01.10.2021г.

Отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца возле жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 10, по показателю: окисляемости перманганатной $5,76 \pm 0,56$ допустимый уровень не более 7,0, указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11130-001 от 01.10.2021г.

Выводы.

На поставленные в определении о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске № 7017 от 05.10.2021г. вопросы отвечаю:

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Зеленая, 6, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO_3) $54,2 \pm 6,5$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 1.2 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН

1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11124-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 23, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $265,6 \pm 31,9$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 5,9 раз, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11132-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 14, по санитарно- химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $1,96 \pm 0,35$ (допустимый уровень не более 45), указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11134-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Таловая, ул. Кедровая, 33, по санитарно-химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $19,2 \pm 2,3$ (допустимый уровень не более 45), указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11125-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, по санитарно-химическому показателю: Нитраты (по NO₃) $263,5 \pm 31,6$ (допустимый уровень не более 45), что выше нормируемого значения в 5,8 раз, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.3 (859) СанПиН 1.2.3685-

21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11126-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 41, по микробиологическим показателям: ОКБ в КОЕ100 мл обнаружено 80,3 норматив не допускается, ТКБ в КОЕ 100 мл обнаружено 80,3 норматив не допускается, что не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11127-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, 6 а, по органолептическому показателю: мутности более 5 (допустимый уровень не более 1,5), что выше нормируемого значения в 3,3 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11123-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. Набережная, 6 а, по санитарно- химическому показателю: железо $2,37 \pm 0,36$ допустимый уровень не более 0,3, что выше нормируемого значения в 7,9 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.13 (556) СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11123-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца около жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4,, по санитарно- химическому показателю: железо $1,40 \pm 0,21$ допустимый уровень не более 0,3, что выше нормируемого значения в 4,6 раза, указанный образец по исследованным показателям не соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблице 3.13 (556) СанПиН

1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11122-001 от 01.10.2021г.

- отобранная проба питьевой воды из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца возле жилого дома по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Семеновка, ул. Школьная, 10, по показателю: окисляемости перманганатной $5,76 \pm 0,56$ допустимый уровень не более 7,0, указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям главы IV п.75, п.81 СанПиН 2.1.3684-21, главы III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 11130-001 от 01.10.2021г.

Значения исследованных показателей являются нарушением ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», нарушением гигиенических нормативов, санитарных норм, правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обнаруженные показатели превышают предельно-допустимые в 1.2 – 7.9 раза.

Показатели качества питьевой воды, ухудшают критерии качества питьевой воды.

Превышение допустимых значений по исследованным показателям безопасности установленным, может предоставить угрозу возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

При избыточном количестве нитратов в питьевой воде в организме человека они окисляются с образованием нитритов. Нитриты при всасывании в кровь частично инактивируют гемоглобин, что приводит к метгемоглобинемии и возникает кислородное голодание, что снижает обменные процессы в организме.

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа может привести к необратимым изменениям в организме - дерматиты, аллергии, сухость кожи, болезни почек и печени, а также увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма.


Мутность, цветность это показатель химического загрязнения питьевой воды. Употребление человеком воды с повышенным содержанием (мутности, цветности) могут быть вредными для здоровья.

Содержание в воде ОКБ, ТКБ может явится причиной инфекционного заболевания, вызываемого диареегенными кишечными палочками, характеризующиеся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации и диарейного синдрома, реже генерализацией патологического процесса.

Пункты № № 1.22-1.30, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 30 сентября 2020 года № 30955, со сроком исполнения: 23 сентября 2021 года, являются не исполненными, согласно представленным протоколам лабораторных исследований.

Исполнитель:

врач по коммунальной гигиене


(Подпись)

Бочарова Л.А.
(ФИО)

Согласовано

Зав.отделом, врач по
общей гигиене


(Подпись)

Вышинский И.С.
(ФИО)

Технический директор


(Подпись)

Шабалина Я.А.
(ФИО)