

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тасеевскому и Дзержинскому районам

663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Пролетарская, 29

тел. 8(39167)9-12-22 Onddzer@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Дзержинское.

ул. Ленина, 50

(место составления акта)

« 22 » октября 20 21 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 31

По адресу/адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний-Танай, ул. Набережная, 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 04.10.2021 № 31, подписанного начальником ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам Самохваловым В.А.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Нижнетанайского сельсовета, Дзержинского района Красноярского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” октября 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч. 00м.

“ 15 ” октября 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч. 00м.

“ 22 ” октября 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч. 00м.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

04.10.2021 глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов Константин Юрьевич путем вручения распоряжения от 04.10.2021 № 31 в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Самохвалов Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должно: три экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов Константин Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В строении водонапорной башни, расположенной по адресу д. Таловая, на территории животноводческого комплекса, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения для бесперебойного энергоснабжения.	п. 53 (1) Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.
2.	В населенном пункте с. Нижний-Танай отсутствует указатель по направлению движения к пожарному гидранту, расположенному по ул. 40 лет Победы.	Статья 14 (1) Вопросы местного значения городского, сельского поселения 1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.

		<p>Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).</p> <p>Статья 63 (2) Первичные меры пожарной безопасности</p> <p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:</p> <p>2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;</p> <p>Статья 19 (3) Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности</p> <p>К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p> <p>Пункт 8.6 (4) У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p>	
3.	Отсутствует журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей	Раздел 2. п. 10 приказа МЧС России по Красноярскому краю от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.
4.	Работники, осуществляющие круглосуточную охрану учреждения, непосредственно в учреждении не прошли обучение пожарно-техническому минимуму.	<p>статья 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова-</p>	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.

		<p>нии", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.</p> <p>пункт 39 (6) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:</p> <p>работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации.</p> <p>пункт 51 (6) Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций.</p> <p>пункт 53 (6) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.</p> <p>пункт 54 (6) Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых приведены в приложении 3.</p>	
5.	<p>В администрации Нижнетанайского сельсовета (распоряжением) руководителем не создана квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в учреждении без отрыва от производства.</p>	<p>статья 6 (2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.</p> <p>пункт 43 (6) Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.</p> <p>пункт 44 (6) Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.</p>	<p>Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.</p>
6.	<p>В администрации Нижнетанайского сельсовета не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-</p>	<p>п.3 (1) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	<p>Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.</p>

	технического минимума.		
7.	В населенном пункте д. Семёновка. отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации	статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.
8.	В населенном пункте д. Верхний-Танай, отсутствует звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации	статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов К.Ю.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
2	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4	Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178.
5	Приказа МЧС России по Красноярскому краю от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

нарушения отражены в таблице настоящего акта

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

_____ (подпись проверяющего)

Исчерпеев
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

_____ (подпись проверяющего)

Исчерпеев
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственного инспектора Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Самохвалов Вячеслав Александрович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: глава администрации Нижнетанайского сельсовета Хромов Константин Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » октября 20 21 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19